

**परिशिष्ट –ठ**  
**प्रारूप – घ**  
**फायर ऑडिट रिपोर्ट**  
**वर्ष 2025-26**

प्रति

**LIONS JUNIOR COLLEGE**  
**MANAWAR TEH. MANAWAR**  
**DIST. DHAR (M.P.) - 454446**

महोदय

विषय :- LIONS JUNIOR COLLEGE की फायर आडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण ।

मैं प्रणव उपाध्याय फायर एंड सेफ्टी इंजिनियर, आपके ,जो **LIONS JUNIOR COLLEGE, MANAWAR -SURVEY NO. 121/2, 121/1/1, 122/2, 128/1/2, 128/2 MANAWAR TEH. MANAWAR DIST. DHAR (M.P.) – 454446** की प्लॉट एरिया 37815 SQM (G+1, जिसका निर्मित क्षेत्र 3340 SQM ) पर 8 मीटर उच्च निर्मित भवन में ग्राउंड से प्रथम तल तक स्कूल संचालित का दिनांक 12.05.2026 को अग्निशमन यंत्रो / अधिष्ठायाओं का निरीक्षण किया और भवन परिसर का फायर ऑडिट पूर्ण किया गया है ।जिसके लिए अग्निशमन प्राधिकारी के द्वारा भवन को एनओसी जारी किया गया हैं ।

**स्थापित किए गए अग्निशमन उपकरणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-**

| अनु. क्रमांक | विवरण                                | उपलब्ध है या स्थापित नहीं है<br>(आवश्यकतानुसार<br>(टिप्पणी देवे) | सिस्टम के कार्य के लिए<br>टिप्पणी<br>(यदि आवश्यक हो तो<br>ब्यौरे संलग्न करें) |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | एक्सेस                               | उपलब्ध है ।                                                      | भवन परिसर में फायर वाहन पहुँचने हेतु पर्याप्त एक्सेस है ।                     |
| 2            | वेट राईजर                            | आवश्यकता नहीं है ।                                               |                                                                               |
| 3            | डाउन कमर                             | उपलब्ध है ।                                                      | कार्य प्रगति पर है । – 1 Unit                                                 |
| 4            | होज रील                              | उपलब्ध है ।                                                      | कार्य प्रगति पर है । – 5 Nos.                                                 |
| 5            | ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम           | आवश्यकता नहीं है ।                                               |                                                                               |
| 6            | यार्ड हाईड्रेंट                      | आवश्यकता नहीं है ।                                               |                                                                               |
| 7            | अंडरग्राउंड टैंक विथ ड्रा ऑफ कनेक्शन | आवश्यकता नहीं है ।                                               |                                                                               |
| 8            | टेरेस टैंक                           | उपलब्ध है ।                                                      | क्षमता 10,000 लीटर                                                            |
| 9            | फायर पंप                             | आवश्यकता नहीं है ।                                               |                                                                               |
| 10           | टेरेस पंप                            | उपलब्ध है ।                                                      | 450 एलपीएम क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पंप कार्य योग्य है ।                       |

|    |                                                 |                                                                                        |                                                    |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11 | फर्स्ट ऐड फायर फाईटिंग एप्लायंसेज               | फायर एक्सटिंग्यूशर लगाये गये हैं :-<br>ABC (4KG) = 04 Nos.<br>BC (CO 2) type = 01 Nos. | फायर एक्सटिंग्यूशर कार्य योग्य है।                 |
| 12 | प्रेसरराईजेशन सिस्टम                            | आवश्यकता नहीं है।                                                                      |                                                    |
| 13 | ऑटो डिटेक्शन सिस्टम                             | उपलब्ध है।                                                                             | कार्य योग्य है। – 12 Nos.                          |
| 14 | मैन्युअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म सिस्टम | उपलब्ध है।                                                                             | कार्य योग्य है। – 01 Nos.                          |
| 15 | पी. ए. (पब्लिक एड्रेस ) सिस्टम                  | उपलब्ध है।                                                                             | कार्य योग्य है।                                    |
| 16 | इमरजेंसी लाईट                                   | आवश्यकता नहीं है।                                                                      |                                                    |
| 17 | ऑटो डी.जी. सेट                                  | उपलब्ध है।                                                                             | कार्य योग्य है।                                    |
| 18 | इल्युमिनेटेड एक्जिट साइन                        | उपलब्ध है।                                                                             |                                                    |
| 19 | मीन्स ऑफ एस्केप                                 | उपलब्ध है।                                                                             | भवन में 2 स्टेयर केस एस्केप रूट एरिया उपलब्ध है।   |
| 20 | कम्पार्टमेन्टेशन                                | आवश्यकता नहीं है।                                                                      |                                                    |
| 21 | एमसीबी / ईएलसीबी / आरसीसीबी / एमसीसीबी          | उपलब्ध है।                                                                             | कार्य योग्य है।                                    |
| 22 | फायरमैन स्विच इन लिफ्ट                          | आवश्यकता नहीं है।                                                                      |                                                    |
| 23 | होज बॉक्सेस विथ डिलिवरी होज एंड ब्रांच          | उपलब्ध है।                                                                             | 02 नग होज पाइप, 01 नोजल एवं 01 नग बॉक्स उपलब्ध है। |
| 24 | रिफ्यूज एरिया                                   | आवश्यकता नहीं है।                                                                      |                                                    |
| 25 | एनी अदर इन्सटॉलेशन                              | नहीं है                                                                                |                                                    |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरण काम करने की स्थिति में एवं सुरक्षित है।

दिनांक :- 12/05/2026

  
**PRANAV UPADHYAY**  
 B.E. FIRE & SAFETY  
 Mob. 8871903534  
 12/05/26

Signature

Pranav Upadhyay

Approved by District Administration